

АКТ
периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

г.Комсомольск-на-Амуре

«01» августа 2025г.

Потребитель МОУ СОШ № 31

дог.№

(наименование предприятия или организации, фамилия, и. о. представителя, № договора, тел.)

Объект МОУ СОШ 31

(наименованием объекта, например: жилой дом, д/сад, и т.п.)

по адресу: Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Ленина пр-кт, д. 74 к 2

(фактический адрес)

Причина проверки: Периодическая проверка УУТЭ

Представителем АО "ДГК" Козыревым А.В.

(фамилия, и. о. представителя)

произведен технический осмотр узла учёта тепловой энергии Потребителя.
Проверили работоспособность узла учета и комплектность необходимой технической документации.

1. В состав узла учёта тепловой энергии входят средства измерений:

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Место установки	Пределы измерений, min/max	Показания прибора на день приёмки	Дата	
						поверки	очередной поверки
	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловычислитель ТВ7	20125185	эл. узел	-	Q = 0,000 Гкал Tr = 245,0 час Tост = 9,0 час	30.06.2025	29.06.2029
2	Питерфлоу PC PC20-6A	239237	подающий тр-д	0,016 - 6 м3/ч	M1= 0,02 тонн	07.07.2025	06.07.2029
3	Питерфлоу PC PC20-6A	239241	обратный тр-д	0,016 - 6 м3/ч	M2= 0 тонн M3= 0 тонн	07.07.2025	06.07.2029
4	КТС-Б Pt 100	2028384	подающий тр-д	0 - 160 °C	T1= 16,12 °C	03.07.2025	02.07.2029
5	КТС-Б Pt 100	2028384	обратный тр-д	0 - 160 °C	T2= 15,97 °C	03.07.2025	02.07.2029
6	VALTEC VLF Ду 15	210367612	подпитка	0,03 - 30 м3/ч	17.08.2021 тонн	17.08.2021	16.08.2027

2. Все средства измерений находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением 7 суток).
3. От границы раздела балансовой принадлежности до узла учета представителем PCO опломбировано следующее оборудование:

№	Место пломбирования	Дата	Пломбу поставил
1.	Тепловычислитель ТВ7	01.08.2025	Козырев А.В
2.	Питерфлоу PC PC20-6A	01.08.2025	Козырев А.В
3.	Питерфлоу PC PC20-6A	01.08.2025	Козырев А.В
4.	КТС-Б Pt 100	01.08.2025	Козырев А.В
5.	КТС-Б Pt 100	01.08.2025	Козырев А.В
6.	VALTEC VLF Ду 15	01.08.2025	Козырев А.В

В результате проверки узел учёта допускается/не допускается в эксплуатацию для расчётов за тепловую энергию, теплоноситель
другое _____
с «____» _____ 20____ г. по «____» _____ 20____ г.

Представитель АО "ДГК" Инженер ГКИПид

(должность, подпись, ФИО, телефон)

Козырев А.В.

Представитель Потребителя ИП

(должность, подпись, ФИО, телефон)

Стенюшин Н.С.

Отметка об отказе потребителя (его представителя) от подписания настоящего Акта, информация о причинах отказа:

АКТ
периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

г.Комсомольск-на-Амуре

«01» августа 2025г.

Потребитель МОУ СОШ № 31

дог.№

(наименование предприятия или организации, фамилия, и. о. представителя, № договора, тел.)

Объект МОУ СОШ 31

(наименованием объекта, например: жилой дом, д/сад, и т.п.)

по адресу: Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Ленина пр-кт, д. 74 к 2

(фактический адрес)

Причина проверки: Периодическая проверка УУТЭ

Представителем АО "ДГК" Козыревым А.В.

(фамилия, и. о. представителя)

произведен технический осмотр узла учёта тепловой энергии Потребителя.
Проверили работоспособность узла учета и комплектность необходимой технической документации.

1. В состав узла учёта тепловой энергии входят средства измерений:

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Место установки	Пределы измерений, min/max	Показания прибора на день приёмки	Дата	
						поверки	очередной поверки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловычислитель ТВ7	13008567	эл. узел	-	Q = 705,749 Гкал Тр = 4476,0 час Тост = 1,0 час	22.06.2022	21.06.2026
2	ПРЭМ ДУ 50 ФЛ	575524	подающий тр-д	0,2 - 72 м3/ч	M1= 28078,6 тонн	22.06.2022	21.06.2026
3	ПРЭМ ДУ 50 ФЛ	567655	обратный тр-д	0,2 - 72 м3/ч	M2= 27618,02 тонн M3= тонн	22.06.2022	21.06.2026
4	КТС-Б Рт 100	1351955	подающий тр-д	0 - 160 °С	T1= 19,57 °С	17.06.2022	16.06.2026
5	КТС-Б Рт 100	1351955	обратный тр-д	0 - 160 °С	T2= 19,07 °С	17.06.2022	16.06.2026

2. Все средства измерений находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением 7 суток).
3. От границы раздела балансовой принадлежности до узла учета представителем РСО опломбировано следующее оборудование:

№	Место пломбирования	Дата	Пломбу поставил
1.	Тепловычислитель ТВ7	01.08.2025	Козырев А.В
2.	ПРЭМ ДУ 50 ФЛ	01.08.2025	Козырев А.В
3.	ПРЭМ ДУ 50 ФЛ	01.08.2025	Козырев А.В
4.	КТС-Б Рт 100	01.08.2025	Козырев А.В
5.	КТС-Б Рт 100	01.08.2025	Козырев А.В

В результате проверки узел учёта допускается/не допускается в эксплуатацию для расчётов за тепловую энергию, теплоноситель
другое
с « » 20 г. по « » 20 г.

Представитель АО "ДГК" Инженер ГКИПид

(должность, подпись, ФИО, телефон)

Козырев А.В.

Представитель Потребителя ИП

(должность, подпись, ФИО, телефон)

Стенюшин Н.С.

Отметка об отказе потребителя (его представителя) от подписания настоящего Акта, информация о причинах отказа: